Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	62.92	43.64	19.28	13.75	13.76	0.00	13.52	13.65	-0.13	8.00	6.00	0.261	11.0	13.0	*
02.10.2026	65.01	43.36	21.65	46.48	43.08	0.00	45.61	42.70	2.91	8.00	6.00	0.992	24.0	0.0	*
03.10.2026	66.34	47.08	19.26	71.54	63.28	0.00	70.13	62.63	7.50	8.00	6.00	1.349	24.0	0.0	*
04.10.2026	65.91	47.13	18.78	67.02	58.49	0.00	65.71	57.89	7.82	8.00	6.00	1.237	24.0	0.0	*
05.10.2026	56.28	41.93	14.35	65.15	53.05	0.00	64.15	52.59	11.56	8.00	6.00	0.916	24.0	0.0	*
06.10.2026	60.98	46.52	14.46	91.81	80.22	0.00	90.22	79.38	10.84	8.00	6.00	1.302	24.0	0.0	*
07.10.2026	61.62	43.92	17.70	70.15	56.85	0.00	68.91	56.34	12.57	8.00	6.00	1.222	24.0	0.0	*
08.10.2026	66.38	51.35	15.03	114.49	95.79	0.00	112.23	94.62	17.61	8.00	6.00	1.663	24.0	0.0	*
09.10.2026	66.56	54.98	11.58	251.16	212.88	0.00	246.14	209.91	36.23	8.00	6.00	2.856	24.0	0.0	*
10.10.2026	66.24	54.36	11.88	252.64	216.14	0.00	247.64	213.20	34.44	8.00	6.00	2.950	24.0	0.0	*
11.10.2026	65.67	53.90	11.77	258.53	221.02	0.00	253.53	218.01	35.52	8.00	6.00	2.995	24.0	0.0	*
12.10.2026	67.21	54.74	12.47	260.49	222.52	0.00	255.20	219.40	35.80	8.00	6.00	3.191	24.0	0.0	*
13.10.2026	67.15	54.80	12.35	263.21	224.74	0.00	257.87	221.59	36.28	8.00	6.00	3.192	24.0	0.0	*
14.10.2026	65.42	54.50	10.92	294.65	251.24	0.00	288.94	247.76	41.18	8.00	6.00	3.162	24.0	0.0	*
15.10.2026	65.45	53.95	11.50	268.85	229.74	0.00	263.65	226.64	37.01	8.00	6.00	3.035	24.0	0.0	*
16.10.2026	66.43	53.08	13.35	220.27	189.24	0.00	215.91	186.75	29.16	8.00	6.00	2.888	24.0	0.0	*
17.10.2026	66.05	54.15	11.90	262.94	224.80	0.00	257.75	221.71	36.04	8.00	6.00	3.075	24.0	0.0	*
18.10.2026	64.94	54.29	10.65	300.98	256.55	0.00	295.23	253.05	42.18	8.00	6.00	3.152	24.0	0.0	*
19.10.2026	65.93	54.75	11.18	312.33	265.96	0.00	306.19	262.26	43.93	8.00	6.00	3.435	24.0	0.0	*
20.10.2026	66.86	55.39	11.47	320.31	272.47	0.00	313.85	268.58	45.27	8.00	6.00	3.609	24.0	0.0	*
21.10.2026	66.30	55.33	10.97	327.32	278.40	0.00	320.83	274.45	46.38	8.00	6.00	3.530	24.0	0.0	*
22.10.2026	65.56	54.81	10.75	327.55	278.65	0.00	321.18	274.76	46.42	8.00	6.00	3.464	24.0	0.0	*
23.10.2026	65.03	54.56	10.47	321.25	273.28	0.00	315.11	269.48	45.63	8.00	6.00	3.308	23.0	1.0	*
24.10.2026	66.36	55.58	10.78	338.85	288.03	0.00	332.11	283.90	48.21	8.00	6.00	3.592	24.0	0.0	*
25.10.2026	65.59	55.19	10.40	340.94	289.83	0.00	334.33	285.73	48.60	8.00	6.00	3.488	24.0	0.0	*
26.10.2026	66.27	55.66	10.61	340.71	289.64	0.00	333.99	285.48	48.51	8.00	6.00	3.556	24.0	0.0	*
27.10.2026	65.64	55.03	10.61	336.40	286.06	0.00	329.89	282.02	47.87	8.00	6.00	3.510	24.0	0.0	*
28.10.2026	65.64	55.01	10.63	336.74	286.32	0.00	330.18	282.32	47.86	8.00	6.00	3.520	24.0	0.0	*
29.10.2026	65.64	55.12	10.52	338.86	288.07	0.00	332.24	284.02	48.22	8.00	6.00	3.510	24.0	0.0	*
30.10.2026	65.65	55.06	10.59	337.74	287.15	0.00	331.17	283.10	48.07	8.00	6.00	3.518	24.0	0.0	*
31.10.2026	65.38	54.96	10.42	338.47	287.84	0.00	331.93	283.81	48.12	8.00	6.00	3.469	24.0	0.0	*
Средние:	65.24	52.39	12.85	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7491.58	6385.09	0.00	7345.34	6297.73	1047.61	---	---	84.947	730.0	14.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	184.0
31.10.2026	7491.58	6385.09	0.00	7345.34	6297.73	1047.61	84.947	730.0	198.0
Итого:	7491.58	6385.09	0.00	7345.34	6297.73	1047.61	84.947	730.0	14.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.10.2026	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
02.10.2026	---	---	---	---	---	---	
03.10.2026	---	---	---	---	---	---	
04.10.2026	---	---	---	---	---	---	
05.10.2026	---	---	---	---	---	---	
06.10.2026	---	---	---	---	---	---	
07.10.2026	---	---	---	---	---	---	
08.10.2026	---	---	---	---	---	---	
09.10.2026	---	---	---	---	---	---	
10.10.2026	---	---	---	---	---	---	
11.10.2026	---	---	---	---	---	---	
12.10.2026	---	---	---	---	---	---	
13.10.2026	---	---	---	---	---	---	
14.10.2026	---	---	---	---	---	---	
15.10.2026	---	---	---	---	---	---	
16.10.2026	---	---	---	---	---	---	
17.10.2026	---	---	---	---	---	---	
18.10.2026	---	---	---	---	---	---	
19.10.2026	---	---	---	---	---	---	
20.10.2026	---	---	---	---	---	---	
21.10.2026	---	---	---	---	---	---	
22.10.2026	---	---	---	---	---	---	
23.10.2026	---	---	---	---	---	---	
24.10.2026	---	---	---	---	---	---	
25.10.2026	---	---	---	---	---	---	
26.10.2026	---	---	---	---	---	---	
27.10.2026	---	---	---	---	---	---	
28.10.2026	---	---	---	---	---	---	
29.10.2026	---	---	---	---	---	---	
30.10.2026	---	---	---	---	---	---	
31.10.2026	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	5.00	4.00	---	---	
Итого:	0.00	0.00	---	---	0.0	24.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	184.0
01.10.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	208.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	24.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____