Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306320	КТСП-Н SN 15422г
Обратка:	ПРЭМ SN 288690	КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	36.99	34.02	2.97	779.81	780.13	-0.04	774.60	775.76	-0.15	-1.16	0.90	0.50	2.305	24.0	0.0	
02.10.2026	45.88	40.66	5.22	712.61	711.63	0.14	705.38	705.93	-0.08	-0.55	0.90	0.50	3.680	24.0	0.0	
03.10.2026	46.23	40.84	5.39	700.94	699.98	0.14	693.75	694.31	-0.08	-0.56	0.90	0.50	3.737	24.0	0.0	
04.10.2026	45.88	40.59	5.29	704.98	703.99	0.14	697.87	698.38	-0.07	-0.51	0.90	0.50	3.685	24.0	0.0	
05.10.2026	46.42	41.08	5.34	723.01	721.95	0.15	715.54	716.05	-0.07	-0.51	0.90	0.50	3.821	24.0	0.0	
06.10.2026	46.55	41.10	5.45	725.13	723.76	0.19	717.58	717.82	-0.03	-0.24	0.90	0.50	3.909	24.0	0.0	
07.10.2026	41.57	37.41	4.16	722.86	722.33	0.07	716.79	717.41	-0.09	-0.62	0.90	0.50	2.973	24.0	0.0	
08.10.2026	32.11	29.95	2.16	719.09	719.23	-0.02	715.29	716.02	-0.10	-0.73	0.90	0.50	1.543	24.0	0.0	
09.10.2026	46.88	41.39	5.49	729.49	727.85	0.23	721.76	721.81	-0.01	-0.05	0.90	0.50	3.959	24.0	0.0	
10.10.2026	41.33	37.24	4.09	733.09	732.39	0.10	727.04	727.45	-0.06	-0.41	0.90	0.50	2.974	24.0	0.0	
11.10.2026	41.87	37.76	4.11	733.09	732.27	0.11	726.86	727.20	-0.05	-0.34	0.90	0.50	2.990	24.0	0.0	
12.10.2026	41.57	37.53	4.04	730.31	729.65	0.09	724.23	724.65	-0.06	-0.42	0.90	0.50	2.928	24.0	0.0	
13.10.2026	39.48	36.00	3.48	726.27	725.86	0.06	720.80	721.28	-0.07	-0.48	0.90	0.50	2.510	24.0	0.0	
14.10.2026	39.03	35.58	3.45	726.16	725.92	0.03	720.80	721.48	-0.09	-0.68	0.90	0.50	2.490	24.0	0.0	
15.10.2026	39.58	36.08	3.50	726.18	726.01	0.02	720.67	721.43	-0.11	-0.76	0.90	0.50	2.525	24.0	0.0	
16.10.2026	40.60	37.02	3.58	724.86	724.81	0.01	719.08	720.01	-0.13	-0.93	0.90	0.50	2.569	24.0	0.0	
17.10.2026	40.45	36.91	3.54	723.71	723.89	-0.02	717.99	719.11	-0.16	-1.12	0.90	0.50	2.543	24.0	0.0	
18.10.2026	40.24	36.77	3.47	723.50	723.69	-0.03	717.83	718.93	-0.15	-1.10	0.90	0.50	2.488	24.0	0.0	
19.10.2026	43.19	38.76	4.43	724.21	724.11	0.01	717.69	718.86	-0.16	-1.17	0.90	0.50	3.178	24.0	0.0	
20.10.2026	45.73	40.62	5.11	726.67	726.19	0.07	719.35	720.41	-0.15	-1.06	0.90	0.50	3.666	24.0	0.0	
21.10.2026	43.11	38.68	4.43	725.25	725.16	0.01	718.74	719.91	-0.16	-1.17	0.90	0.50	3.181	24.0	0.0	
22.10.2026	44.99	39.91	5.08	727.74	727.22	0.07	720.63	721.59	-0.13	-0.96	0.90	0.50	3.655	24.0	0.0	
23.10.2026	46.57	41.19	5.38	728.22	727.57	0.09	720.65	721.57	-0.13	-0.92	0.90	0.50	3.874	24.0	0.0	
24.10.2026	45.02	40.06	4.96	727.95	727.47	0.07	720.86	721.81	-0.13	-0.95	0.90	0.50	3.576	24.0	0.0	
25.10.2026	44.94	40.02	4.92	728.00	727.50	0.07	720.93	721.85	-0.13	-0.92	0.90	0.50	3.551	24.0	0.0	
26.10.2026	44.15	39.48	4.67	727.55	727.18	0.05	720.73	721.69	-0.13	-0.96	0.90	0.50	3.365	24.0	0.0	
27.10.2026	45.53	40.37	5.16	728.23	727.66	0.08	720.98	721.90	-0.13	-0.92	0.90	0.50	3.720	24.0	0.0	
28.10.2026	45.37	40.27	5.10	727.99	727.55	0.06	720.74	721.84	-0.15	-1.10	0.90	0.50	3.676	24.0	0.0	
29.10.2026	45.14	40.11	5.03	727.80	727.42	0.05	720.67	721.74	-0.15	-1.07	0.90	0.50	3.620	24.0	0.0	
30.10.2026	45.39	40.29	5.10	727.78	727.43	0.05	720.58	721.69	-0.15	-1.11	0.90	0.50	3.669	24.0	0.0	
31.10.2026	45.06	40.06	5.00	727.77	727.45	0.04	720.67	721.80	-0.16	-1.13	0.90	0.50	3.596	24.0	0.0	
Средние:	43.12	38.64	4.49	---	---	0.07	---	---	-0.11	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	22520.25	22505.25	---	22317.08	22341.69	---	-24.61	---	---	99.956	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	294610.94	299125.46	290484.84	296047.05	-5562.21	2281.118	15276.0	2375.0
31.10.2026	317131.19	321630.71	312801.92	318388.74	-5586.82	2381.074	16020.0	2375.0
Итого:	22520.25	22505.25	22317.08	22341.69	-24.61	99.956	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	58.86	10.30	10.13	0.60	0.547	24.0	0.0	*
02.10.2026	57.84	9.52	9.36	0.60	0.495	24.0	0.0	*
03.10.2026	58.27	11.41	11.24	0.60	0.597	24.0	0.0	*
04.10.2026	58.61	11.99	11.81	0.60	0.631	24.0	0.0	*
05.10.2026	58.54	10.80	10.62	0.60	0.569	24.0	0.0	*
06.10.2026	58.43	11.10	10.91	0.60	0.583	24.0	0.0	*
07.10.2026	57.97	10.77	10.58	0.60	0.560	24.0	0.0	*
08.10.2026	50.58	11.99	11.82	0.60	0.538	24.0	0.0	*
09.10.2026	57.21	10.37	10.20	0.60	0.531	24.0	0.0	*
10.10.2026	54.42	11.00	10.84	0.60	0.534	24.0	0.0	*
11.10.2026	55.64	12.42	12.24	0.60	0.617	24.0	0.0	*
12.10.2026	55.74	11.29	11.11	0.60	0.565	24.0	0.0	*
13.10.2026	55.14	10.80	10.65	0.60	0.535	24.0	0.0	*
14.10.2026	55.31	10.63	10.45	0.60	0.524	24.0	0.0	*
15.10.2026	55.25	10.00	9.85	0.60	0.495	24.0	0.0	*
16.10.2026	55.18	10.73	10.56	0.60	0.529	24.0	0.0	*
17.10.2026	54.34	10.27	10.13	0.60	0.499	24.0	0.0	*
18.10.2026	55.64	11.98	11.81	0.60	0.596	24.0	0.0	*
19.10.2026	55.08	10.43	10.26	0.60	0.512	24.0	0.0	*
20.10.2026	55.90	12.37	12.15	0.60	0.615	24.0	0.0	*
21.10.2026	55.28	10.78	10.62	0.60	0.532	24.0	0.0	*
22.10.2026	55.26	10.96	10.78	0.60	0.543	24.0	0.0	*
23.10.2026	55.52	10.61	10.44	0.60	0.523	24.0	0.0	*
24.10.2026	54.54	11.17	11.00	0.60	0.542	24.0	0.0	*
25.10.2026	56.26	12.85	12.67	0.60	0.651	24.0	0.0	*
26.10.2026	55.33	10.77	10.60	0.60	0.532	24.0	0.0	*
27.10.2026	55.48	11.20	11.01	0.60	0.556	24.0	0.0	*
28.10.2026	55.32	11.16	11.01	0.60	0.552	24.0	0.0	*
29.10.2026	55.45	11.04	10.90	0.60	0.548	24.0	0.0	*
30.10.2026	55.47	11.44	11.25	0.60	0.567	24.0	0.0	*
31.10.2026	56.03	11.89	11.72	0.60	0.597	24.0	0.0	*
Средние:	55.93	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	344.04	338.72	---	17.215	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	7428.43	7320.40	367.600	15972.0	1679.0
31.10.2026	7772.47	7659.12	384.815	16716.0	1679.0
Итого:	344.04	338.72	17.215	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____