Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374515	КТС-Б SN 31892г
Обратка:	ПРЭМ SN 373676	КТС-Б SN 31892х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	20.39	21.30	-0.91	0.53	0.11	131.25	0.53	0.11	131.25	0.42	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.10.2026	19.74	20.48	-0.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.10.2026	18.58	19.39	-0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.10.2026	17.97	18.93	-0.96	0.02	0.01	66.67	0.02	0.01	66.67	0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.10.2026	37.10	29.57	7.53	153.15	151.99	0.76	152.16	151.36	0.53	0.80	7.00	7.00	1.164	24.0	0.0	*
06.10.2026	39.44	31.78	7.66	337.95	338.16	-0.06	335.52	336.58	-0.32	-1.06	7.00	7.00	2.561	24.0	0.0	
07.10.2026	43.43	34.06	9.37	324.90	325.22	-0.10	322.04	323.46	-0.44	-1.42	7.00	7.00	3.012	24.0	0.0	
08.10.2026	40.92	32.76	8.16	304.90	305.30	-0.13	302.51	303.81	-0.43	-1.30	7.00	7.00	2.464	24.0	0.0	
09.10.2026	42.37	33.63	8.74	301.93	302.26	-0.11	299.39	300.68	-0.43	-1.29	7.00	7.00	2.613	24.0	0.0	
10.10.2026	39.18	32.00	7.18	296.17	296.72	-0.19	294.05	295.35	-0.44	-1.30	7.00	7.00	2.107	24.0	0.0	
11.10.2026	38.45	31.73	6.72	296.08	296.66	-0.20	294.00	295.26	-0.43	-1.26	7.00	7.00	1.970	24.0	0.0	
12.10.2026	38.83	32.01	6.82	295.94	296.52	-0.20	293.89	295.12	-0.42	-1.23	7.00	7.00	1.999	24.0	0.0	
13.10.2026	36.81	31.09	5.72	295.40	296.13	-0.25	293.53	294.88	-0.46	-1.35	7.00	7.00	1.676	24.0	0.0	
14.10.2026	35.66	30.36	5.30	295.15	295.94	-0.27	293.44	294.74	-0.44	-1.30	7.00	7.00	1.551	24.0	0.0	
15.10.2026	34.26	29.69	4.57	294.83	295.69	-0.29	293.28	294.49	-0.41	-1.21	7.00	7.00	1.338	24.0	0.0	
16.10.2026	33.66	29.50	4.16	294.83	295.72	-0.30	293.39	294.52	-0.38	-1.13	7.00	7.00	1.218	24.0	0.0	
17.10.2026	34.59	30.06	4.53	295.19	296.05	-0.29	293.56	294.85	-0.44	-1.29	7.00	7.00	1.328	24.0	0.0	
18.10.2026	33.83	29.59	4.24	295.08	295.98	-0.30	293.57	294.78	-0.41	-1.21	7.00	7.00	1.240	24.0	0.0	
19.10.2026	42.93	34.04	8.89	297.28	297.50	-0.07	294.67	295.90	-0.42	-1.23	7.00	7.00	2.612	24.0	0.0	
20.10.2026	45.03	35.13	9.90	290.84	290.94	-0.03	288.05	289.26	-0.42	-1.21	7.00	7.00	2.846	24.0	0.0	
21.10.2026	43.87	34.56	9.31	284.41	284.56	-0.05	281.89	282.98	-0.39	-1.09	7.00	7.00	2.619	24.0	0.0	
22.10.2026	45.20	35.11	10.09	284.55	284.62	-0.02	281.85	282.96	-0.39	-1.11	7.00	7.00	2.837	24.0	0.0	
23.10.2026	45.07	34.71	10.36	264.98	264.96	0.01	262.46	263.43	-0.37	-0.97	7.00	7.00	2.711	24.0	0.0	
24.10.2026	44.52	33.93	10.59	240.99	240.88	0.05	238.75	239.67	-0.38	-0.92	7.00	7.00	2.521	24.0	0.0	
25.10.2026	44.49	33.94	10.55	241.05	240.94	0.05	238.78	239.74	-0.40	-0.96	7.00	7.00	2.514	24.0	0.0	
26.10.2026	43.85	33.71	10.14	240.90	240.83	0.03	238.70	239.63	-0.39	-0.93	7.00	7.00	2.413	24.0	0.0	
27.10.2026	45.42	34.25	11.17	241.57	241.40	0.07	239.25	240.08	-0.35	-0.83	7.00	7.00	2.668	24.0	0.0	
28.10.2026	46.70	34.94	11.76	241.67	241.42	0.10	239.26	239.98	-0.30	-0.72	7.00	7.00	2.808	24.0	0.0	
29.10.2026	47.03	35.14	11.89	241.69	241.41	0.12	239.20	239.97	-0.32	-0.77	7.00	7.00	2.837	24.0	0.0	
30.10.2026	47.12	35.16	11.96	241.69	241.40	0.12	239.19	239.96	-0.32	-0.77	7.00	7.00	2.854	24.0	0.0	
31.10.2026	48.30	35.77	12.53	241.82	241.44	0.16	239.18	240.00	-0.34	-0.82	7.00	7.00	2.988	24.0	0.0	
Средние:	38.54	31.24	7.30	---	---	6.34	---	---	6.07	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7435.49	7440.76	---	7376.11	7403.56	---	-27.45	---	---	61.469	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	230184.35	227609.13	227097.31	225861.47	1235.84	2883.554	26674.0	0.0
31.10.2026	237619.84	235049.89	234473.42	233265.03	1208.39	2945.023	27418.0	0.0
Итого:	7435.49	7440.76	7376.11	7403.56	-27.45	61.469	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	48.40	29.75	18.65	3.67	0.00	3.63	0.00	3.63	7.00	7.00	0.158	0.082	24.0	0.0	
02.10.2026	57.61	30.54	27.07	2.17	0.00	2.14	0.00	2.14	7.00	7.00	0.113	0.055	24.0	0.0	
03.10.2026	56.53	29.61	26.92	2.05	0.00	2.02	0.00	2.02	7.00	7.00	0.104	0.050	24.0	0.0	
04.10.2026	54.94	28.86	26.08	2.21	0.00	2.18	0.00	2.18	7.00	7.00	0.109	0.052	24.0	0.0	
05.10.2026	53.79	28.60	25.19	2.22	0.00	2.19	0.00	2.19	7.00	7.00	0.107	0.052	24.0	0.0	
06.10.2026	54.48	30.42	24.06	2.19	0.00	2.16	0.00	2.16	7.00	7.00	0.107	0.055	24.0	0.0	
07.10.2026	55.82	30.98	24.84	2.07	0.00	2.04	0.00	2.04	7.00	7.00	0.104	0.054	24.0	0.0	
08.10.2026	57.01	32.68	24.33	2.11	0.00	2.08	0.00	2.08	7.00	7.00	0.108	0.058	24.0	0.0	
09.10.2026	56.24	32.63	23.61	2.08	0.00	2.05	0.00	2.05	7.00	7.00	0.105	0.057	24.0	0.0	
10.10.2026	57.17	32.24	24.93	1.95	0.00	1.93	0.00	1.93	7.00	7.00	0.101	0.053	24.0	0.0	
11.10.2026	58.11	33.59	24.52	2.46	0.00	2.42	0.00	2.42	7.00	7.00	0.128	0.070	24.0	0.0	
12.10.2026	58.04	33.55	24.49	3.33	0.00	3.27	0.00	3.27	7.00	7.00	0.174	0.094	24.0	0.0	
13.10.2026	57.92	33.92	24.00	2.45	0.00	2.41	0.00	2.41	7.00	7.00	0.128	0.070	24.0	0.0	
14.10.2026	58.09	33.83	24.26	1.95	0.00	1.92	0.00	1.92	7.00	7.00	0.102	0.056	24.0	0.0	
15.10.2026	57.99	33.46	24.53	2.13	0.00	2.10	0.00	2.10	7.00	7.00	0.111	0.060	24.0	0.0	
16.10.2026	58.34	34.32	24.02	2.27	0.00	2.23	0.00	2.23	7.00	7.00	0.119	0.066	24.0	0.0	
17.10.2026	58.08	34.48	23.60	2.67	0.00	2.63	0.00	2.63	7.00	7.00	0.140	0.078	24.0	0.0	
18.10.2026	58.06	33.82	24.24	2.42	0.00	2.39	0.00	2.39	7.00	7.00	0.127	0.069	24.0	0.0	
19.10.2026	56.56	33.34	23.22	2.42	0.00	2.39	0.00	2.39	7.00	7.00	0.123	0.068	24.0	0.0	
20.10.2026	56.65	33.14	23.51	2.86	0.00	2.82	0.00	2.82	7.00	7.00	0.145	0.079	24.0	0.0	
21.10.2026	57.27	33.23	24.04	3.85	0.00	3.79	0.00	3.79	7.00	7.00	0.198	0.107	24.0	0.0	
22.10.2026	56.16	33.17	22.99	2.83	0.00	2.79	0.00	2.79	7.00	7.00	0.143	0.079	24.0	0.0	
23.10.2026	56.06	32.89	23.17	2.94	0.00	2.90	0.00	2.90	7.00	7.00	0.148	0.081	24.0	0.0	
24.10.2026	57.24	33.55	23.69	3.57	0.00	3.52	0.00	3.52	7.00	7.00	0.184	0.101	24.0	0.0	
25.10.2026	57.10	33.71	23.39	3.68	0.00	3.63	0.00	3.63	7.00	7.00	0.189	0.105	24.0	0.0	
26.10.2026	57.35	33.75	23.60	2.87	0.00	2.82	0.00	2.82	7.00	7.00	0.148	0.081	24.0	0.0	
27.10.2026	57.13	33.50	23.63	2.51	0.00	2.47	0.00	2.47	7.00	7.00	0.129	0.071	24.0	0.0	
28.10.2026	57.58	33.76	23.82	2.46	0.00	2.42	0.00	2.42	7.00	7.00	0.127	0.070	24.0	0.0	
29.10.2026	57.75	33.97	23.78	3.06	0.00	3.01	0.00	3.01	7.00	7.00	0.159	0.088	24.0	0.0	
30.10.2026	57.65	33.94	23.71	2.81	0.00	2.77	0.00	2.77	7.00	7.00	0.146	0.080	24.0	0.0	
31.10.2026	58.18	34.21	23.97	2.75	0.00	2.71	0.00	2.71	7.00	7.00	0.144	0.079	24.0	0.0	
Средние:	56.75	32.69	24.06	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	80.99	0.00	79.81	0.00	79.81	---	---	4.125	2.216	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2026	5515.35	36485.77	5432.74	0.03	5432.71	282.325	153.922	26074.0	600.0
31.10.2026	5596.33	36485.77	5512.55	0.03	5512.52	286.450	156.138	26818.0	600.0
Итого:	80.99	0.00	79.81	0.00	79.81	4.125	2.216	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____