Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (ООО "УК "КОД")
Прибор: Карат-30Х Заводской номер: 01883917
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	КАРАТ-551 SN 40210118	Коммуналец СДВ-И SN a540364	КТПТР-01 SN 10921
Обратка:	КАРАТ-551 SN 40205818	Коммуналец СДВ-И SN a540363	КТПТР-01 SN 10921a

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	%	Q1	Траб	NS	igNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	т	Гкал	ч		
01.10.2026	31.36	29.29	2.08	133.595	137.333	132.684	136.581	12.38	12.24	-2.89	0.467	24.0	*	min; HC T
02.10.2026	45.99	41.77	4.22	224.803	229.621	222.688	227.877	12.28	12.04	-2.30	0.939	24.0	*	HC Tmin
03.10.2026	48.96	44.22	4.75	222.247	226.229	219.855	224.274	12.27	12.01	-1.99	1.045	24.0	*	HC Tmin
04.10.2026	47.16	42.73	4.44	212.328	215.444	210.203	213.707	12.28	12.04	-1.65	0.934	24.0	*	HC Tmin
05.10.2026	47.46	42.51	4.94	219.267	221.792	217.062	220.041	12.29	12.04	-1.36	1.074	24.0	*	G; HC Tr
06.10.2026	47.57	42.49	5.08	222.052	226.450	219.794	224.653	12.27	12.02	-2.19	1.116	24.0	*	HC Tmin
07.10.2026	45.72	40.98	4.74	224.033	227.207	221.953	225.555	12.31	12.07	-1.61	1.051	24.0	*	G; HC Tr
08.10.2026	42.49	38.40	4.09	228.736	232.650	226.933	231.201	12.27	12.07	-1.86	0.926	24.0	*	HC Tmin
09.10.2026	43.76	39.48	4.28	230.933	235.874	228.976	234.296	12.24	12.03	-2.30	0.980	24.0	*	HC Tmin
10.10.2026	41.37	37.71	3.67	229.977	235.098	228.262	233.691	12.31	12.10	-2.35	0.837	24.0	*	HC Tmin
11.10.2026	41.69	37.90	3.78	229.437	234.291	227.704	232.875	12.25	12.06	-2.25	0.860	24.0	*	HC Tmin
12.10.2026	41.60	37.89	3.72	228.389	233.605	226.671	232.193	12.22	12.04	-2.41	0.842	24.0	*	HC Tmin
13.10.2026	39.99	36.63	3.36	227.139	232.636	225.580	231.343	12.22	12.04	-2.52	0.758	24.0	*	HC Tmin
14.10.2026	40.95	37.37	3.58	226.593	231.978	224.950	230.624	12.22	12.03	-2.49	0.806	24.0	*	HC Tmin
15.10.2026	39.56	36.38	3.18	225.932	231.169	224.416	229.904	12.19	12.02	-2.42	0.713	24.0	*	HC Tmin
16.10.2026	38.38	35.48	2.91	225.819	230.114	224.412	228.935	12.18	12.02	-2.00	0.652	24.0	*	HC Tmin
17.10.2026	39.81	36.68	3.12	225.087	228.994	223.553	227.714	12.17	12.00	-1.84	0.698	24.0	*	HC Tmin
18.10.2026	38.74	35.76	2.98	223.493	227.990	222.070	226.800	12.19	12.03	-2.11	0.661	24.0	*	HC Tmin
19.10.2026	45.54	40.83	4.71	223.934	228.065	221.866	226.417	12.18	11.98	-2.03	1.043	24.0	*	HC Tmin
20.10.2026	47.44	42.43	5.01	223.482	227.809	221.225	226.008	12.21	11.97	-2.14	1.109	24.0	*	HC Tmin
21.10.2026	45.28	40.65	4.63	222.672	227.310	220.636	225.677	12.21	12.00	-2.26	1.020	24.0	*	HC Tmin
22.10.2026	47.18	42.08	5.10	222.677	227.300	220.455	225.535	12.20	11.97	-2.28	1.124	24.0	*	HC Tmin
23.10.2026	46.97	42.02	4.95	222.463	226.934	220.256	225.175	12.20	11.97	-2.21	1.090	24.0	*	HC Tmin
24.10.2026	44.98	40.49	4.49	222.639	226.703	220.642	225.097	12.20	11.99	-2.00	0.991	24.0	*	HC Tmin
25.10.2026	44.29	39.94	4.35	222.786	226.600	220.852	225.046	12.21	12.00	-1.88	0.960	24.0	*	HC Tmin
26.10.2026	44.93	40.45	4.48	222.796	226.442	220.796	224.842	12.20	11.99	-1.82	0.988	24.0	*	HC Tmin
27.10.2026	47.49	42.45	5.04	222.646	226.340	220.393	224.549	12.19	11.96	-1.87	1.110	24.0	*	HC Tmin
28.10.2026	47.18	42.31	4.87	223.015	226.899	220.788	225.117	12.19	11.96	-1.94	1.073	24.0	*	n; HC Tmi
29.10.2026	45.44	40.66	4.77	212.991	216.569	211.033	215.015	12.20	11.98	-1.87	1.007	24.0	*	HC Tmin
30.10.2026	46.37	41.18	5.19	201.512	204.877	199.578	203.366	12.20	11.98	-1.88	1.036	24.0	*	HC Tmin
31.10.2026	45.57	40.57	5.00	202.501	205.980	200.632	204.514	12.20	11.99	-1.92	1.002	24.0	*	HC Tmin
Средние:	43.91	39.67	4.24	---	---	---	---	12.23	12.02	-2.08	---	---		
Итого:	---	---	---	6805.974	6936.304	6746.913	6888.620	---	---	---	28.913	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.09.2026	90139.150	88702.470	88831.500	87710.080	606.217	19054.3
31.10.2026	96945.120	95638.770	95578.410	94598.700	635.130	19798.3
Итого:	6805.970	6936.300	6746.910	6888.620	28.913	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____