Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 138134	Коммуналец СДВ-И SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 138159	Коммуналец СДВ-И SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.10.2026	21.09	21.52	-0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.06	3.96	0.000	24.0	0.0	0.00	
02.10.2026	20.61	21.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.06	3.95	0.000	24.0	0.0	0.00	
03.10.2026	46.65	40.24	6.41	150.01	0.00	148.51	0.00	200.00	3.76	3.39	0.956	24.0	0.0	0.00	
04.10.2026	47.59	41.21	6.38	308.49	0.00	305.26	0.00	200.00	5.22	3.60	1.956	24.0	0.0	0.00	
05.10.2026	47.85	41.11	6.75	309.10	0.00	305.83	0.00	200.00	5.42	3.82	2.071	24.0	0.0	0.00	
06.10.2026	48.23	41.49	6.74	308.40	0.00	305.09	0.00	200.00	5.38	3.79	2.064	24.0	0.0	0.00	
07.10.2026	48.44	41.65	6.80	309.56	202.73	306.22	201.12	41.43	5.53	3.94	2.089	24.0	0.0	0.00	
08.10.2026	45.27	39.08	6.19	344.76	338.25	341.51	335.95	1.64	5.55	4.05	2.122	24.0	0.0	0.00	
09.10.2026	41.45	36.08	5.37	429.97	421.80	426.61	419.39	1.71	5.30	4.03	2.300	24.0	0.0	0.00	
10.10.2026	42.91	37.02	5.89	428.26	419.94	424.65	417.37	1.73	5.53	4.28	2.511	24.0	0.0	0.00	
11.10.2026	39.59	34.74	4.86	435.22	426.66	432.16	424.44	1.80	5.75	4.48	2.107	24.0	0.0	0.00	
12.10.2026	38.87	34.10	4.77	434.77	426.62	431.86	424.52	1.72	5.75	4.50	2.068	24.0	0.0	0.00	
13.10.2026	39.38	34.42	4.96	427.06	419.02	424.13	416.90	1.72	6.00	4.79	2.112	24.0	0.0	0.00	
14.10.2026	37.25	33.08	4.17	423.90	416.14	421.32	414.23	1.70	5.85	4.65	1.763	24.0	0.0	0.00	
15.10.2026	36.26	32.38	3.88	423.64	415.95	421.22	414.14	1.70	5.90	4.71	1.642	24.0	0.0	0.00	
16.10.2026	34.59	31.35	3.24	423.04	415.56	420.88	413.89	1.67	5.70	4.51	1.370	24.0	0.0	0.00	
17.10.2026	33.88	30.93	2.95	422.76	415.33	420.74	413.71	1.68	5.51	4.32	1.248	24.0	0.0	0.00	
18.10.2026	34.76	31.58	3.19	422.06	414.53	419.90	412.84	1.69	5.65	4.47	1.346	24.0	0.0	0.00	
19.10.2026	34.23	31.19	3.04	421.84	414.40	419.76	412.75	1.69	5.73	4.54	1.283	24.0	0.0	0.00	
20.10.2026	44.30	37.64	6.67	422.08	413.63	418.27	411.02	1.75	5.22	4.05	2.796	24.0	0.0	0.00	
21.10.2026	46.38	38.98	7.40	421.38	412.73	417.20	409.89	1.77	4.67	3.50	3.095	24.0	0.0	0.00	
22.10.2026	44.38	37.87	6.51	431.95	423.32	428.06	420.64	1.75	5.55	4.31	2.793	24.0	0.0	0.00	
23.10.2026	46.52	39.04	7.48	423.05	414.37	418.85	411.56	1.76	5.50	4.33	3.140	24.0	0.0	0.00	
24.10.2026	46.94	39.39	7.55	422.32	413.27	418.02	410.37	1.85	5.17	4.00	3.164	24.0	0.0	0.00	
25.10.2026	45.14	38.31	6.83	422.30	413.89	418.35	411.19	1.73	5.11	3.94	2.865	24.0	0.0	0.00	
26.10.2026	45.13	38.34	6.80	422.11	413.68	418.16	410.96	1.74	4.82	3.65	2.849	24.0	0.0	0.00	
27.10.2026	44.45	37.91	6.54	422.25	413.83	418.42	411.17	1.75	4.70	3.53	2.744	24.0	0.0	0.00	
28.10.2026	46.19	38.83	7.35	423.04	414.44	418.90	411.64	1.75	4.94	3.77	3.088	24.0	0.0	0.00	
29.10.2026	46.31	39.01	7.30	423.18	414.54	419.01	411.71	1.76	5.04	3.87	3.066	24.0	0.0	0.00	
30.10.2026	45.21	38.27	6.94	423.01	414.44	419.03	411.74	1.76	5.17	4.01	2.914	24.0	0.0	0.00	
31.10.2026	45.54	38.49	7.05	422.74	414.16	418.72	411.44	1.75	5.17	4.00	2.960	24.0	0.0	0.00	
Средние:	41.47	36.01	5.46	---	---	---	---	28.48	5.18	4.09	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	11502.27	10123.23	11406.65	10064.58	---	---	---	66.481	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2026	36573.04	36353.58	34100.43	34032.95	0.00	312.423	0.000	0.000	4156.0	1327.0
31.10.2026	48075.30	46476.81	45507.08	44097.53	0.00	378.904	0.000	0.000	4900.0	1327.0
Итого:	11502.27	10123.23	11406.65	10064.58	0.00	66.481	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.10.2026	61.63	48.69	12.93	80.35	61.73	78.95	61.06	17.89	6.52	6.60	1.803	24.0	0.0	5.00	
02.10.2026	61.32	47.80	13.51	84.65	56.36	83.19	55.77	27.42	5.69	6.57	2.297	24.0	0.0	5.00	*
03.10.2026	62.02	47.87	14.15	90.67	45.21	89.08	44.73	44.35	6.75	6.51	3.163	24.0	0.0	5.00	
04.10.2026	61.36	48.47	12.89	77.67	57.77	76.34	57.14	19.20	6.66	6.57	1.819	24.0	0.0	5.00	
05.10.2026	61.18	46.99	14.19	82.98	57.81	81.56	57.22	24.34	6.60	6.56	2.180	24.0	0.0	5.00	
06.10.2026	60.88	46.92	13.96	80.94	59.12	79.57	58.53	21.04	6.55	6.58	1.993	24.0	0.0	5.00	
07.10.2026	60.87	46.89	13.98	80.15	59.14	78.79	58.55	20.24	6.72	6.55	1.950	24.0	0.0	5.00	
08.10.2026	61.01	47.11	13.89	80.17	59.10	78.80	58.50	20.31	6.43	6.59	1.950	24.0	0.0	5.00	
09.10.2026	61.09	47.18	13.91	79.87	59.11	78.51	58.50	20.01	6.64	6.59	1.937	24.0	0.0	5.00	
10.10.2026	60.97	47.26	13.70	80.06	58.68	78.70	58.08	20.62	6.84	6.59	1.951	24.0	0.0	5.00	
11.10.2026	61.49	47.88	13.61	80.32	59.76	78.93	59.13	19.80	6.70	6.58	1.924	24.0	0.0	5.00	
12.10.2026	61.60	48.18	13.42	84.77	57.90	83.30	57.29	26.02	6.60	6.53	2.242	24.0	0.0	5.00	
13.10.2026	61.81	48.51	13.30	82.79	60.97	81.35	60.31	21.04	7.00	6.56	1.998	24.0	0.0	5.00	
14.10.2026	61.26	48.16	13.10	81.01	59.34	79.62	58.71	20.91	6.67	6.57	1.946	24.0	0.0	5.00	
15.10.2026	61.15	47.79	13.36	80.20	57.75	78.83	57.15	21.68	6.65	6.58	1.981	24.0	0.0	5.00	
16.10.2026	61.17	48.08	13.09	79.89	58.10	78.52	57.49	21.03	6.67	6.58	1.934	24.0	0.0	5.00	
17.10.2026	61.41	48.38	13.03	79.37	58.29	78.01	57.66	20.35	6.65	6.58	1.900	24.0	0.0	5.00	
18.10.2026	61.22	48.21	13.02	78.64	58.99	77.30	58.36	18.93	6.61	6.59	1.825	24.0	0.0	5.00	
19.10.2026	61.36	48.11	13.25	80.54	56.84	79.16	56.24	22.92	6.68	6.56	2.038	24.0	0.0	5.00	
20.10.2026	61.11	47.51	13.60	79.09	57.77	77.74	57.17	20.57	6.43	6.57	1.932	24.0	0.0	5.00	
21.10.2026	60.76	47.06	13.70	78.94	57.73	77.61	57.15	20.46	6.67	6.57	1.924	24.0	0.0	5.00	
22.10.2026	61.26	47.43	13.83	79.42	57.12	78.06	56.54	21.53	6.80	6.56	1.994	24.0	0.0	5.00	
23.10.2026	60.92	47.41	13.51	78.66	57.68	77.32	57.09	20.23	6.68	6.57	1.903	24.0	0.0	5.00	
24.10.2026	60.95	47.51	13.45	79.05	57.16	77.71	56.57	21.14	6.46	6.56	1.944	24.0	0.0	5.00	
25.10.2026	61.07	47.66	13.41	78.46	57.71	77.13	57.11	20.02	6.55	6.56	1.889	24.0	0.0	5.00	
26.10.2026	61.54	47.97	13.57	80.52	55.10	79.13	54.52	24.61	6.77	6.55	2.133	24.0	0.0	5.00	
27.10.2026	61.18	47.79	13.39	78.93	56.70	77.58	56.11	21.47	6.55	6.56	1.958	24.0	0.0	5.00	
28.10.2026	61.02	47.56	13.46	78.86	56.67	77.52	56.08	21.44	6.59	6.56	1.957	24.0	0.0	5.00	
29.10.2026	60.91	47.52	13.39	78.28	57.35	76.95	56.76	20.19	6.28	6.56	1.889	24.0	0.0	5.00	
30.10.2026	61.06	47.54	13.52	79.04	56.96	77.70	56.37	21.33	6.72	6.56	1.959	24.0	0.0	5.00	
31.10.2026	60.92	47.58	13.34	78.90	57.36	77.56	56.76	20.81	6.58	6.56	1.921	24.0	0.0	5.00	
Средние:	61.21	47.71	13.50	---	---	---	---	---	6.60	6.57	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	2493.17	1787.29	2450.55	1768.65	681.90	---	---	62.236	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2026	3306.74	2155.81	3198.27	2133.66	1064.60	86.597	0.000	0.000	3733.0	1750.0
31.10.2026	5799.91	3943.10	5648.82	3902.32	1746.50	148.832	0.000	0.000	4477.0	1750.0
Итого:	2493.17	1787.29	2450.55	1768.65	681.90	62.236	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____