Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 373693	КТСП-Н SN 21555г
Обратка:	ПРЭМ SN 373712	КТСП-Н SN 21555х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	22.38	22.86	-0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.10.2026	43.31	38.13	5.18	252.51	251.29	0.48	250.28	249.58	0.28	0.70	7.00	7.00	1.304	24.0	0.0	*
03.10.2026	41.71	37.26	4.45	471.34	470.30	0.22	467.49	467.24	0.05	0.25	7.00	7.00	2.075	24.0	0.0	
04.10.2026	39.26	35.34	3.92	464.88	464.01	0.19	461.53	461.36	0.04	0.17	7.00	7.00	1.805	24.0	0.0	
05.10.2026	37.15	33.72	3.43	305.75	305.32	0.14	303.77	303.75	0.01	0.02	7.00	7.00	1.098	24.0	0.0	*
06.10.2026	40.39	35.81	4.58	236.60	236.09	0.22	234.78	234.71	0.03	0.07	7.00	7.00	1.171	24.0	0.0	*
07.10.2026	44.56	39.19	5.37	457.61	456.13	0.32	453.35	452.86	0.11	0.49	7.00	7.00	2.432	24.0	0.0	
08.10.2026	45.76	40.28	5.48	453.61	452.55	0.23	449.17	449.14	0.01	0.03	7.00	7.00	2.455	24.0	0.0	
09.10.2026	43.73	38.85	4.88	450.53	449.62	0.20	446.48	446.47	0.00	0.01	7.00	7.00	2.174	24.0	0.0	
10.10.2026	46.07	40.69	5.38	450.71	449.79	0.20	446.24	446.29	-0.01	-0.05	7.00	7.00	2.391	24.0	0.0	
11.10.2026	46.97	41.55	5.42	450.39	449.41	0.22	445.77	445.78	0.00	-0.01	7.00	7.00	2.412	24.0	0.0	
12.10.2026	46.90	41.50	5.40	450.74	449.78	0.21	446.13	446.18	-0.01	-0.05	7.00	7.00	2.402	24.0	0.0	
13.10.2026	44.76	40.05	4.71	453.43	452.52	0.20	449.17	449.11	0.01	0.06	7.00	7.00	2.111	24.0	0.0	
14.10.2026	44.63	39.96	4.67	463.60	462.68	0.20	459.28	459.20	0.02	0.08	7.00	7.00	2.141	24.0	0.0	
15.10.2026	45.43	40.73	4.70	469.50	468.57	0.20	464.96	464.95	0.00	0.01	7.00	7.00	2.179	24.0	0.0	
16.10.2026	46.65	41.84	4.81	469.66	468.72	0.20	464.84	464.88	-0.01	-0.04	7.00	7.00	2.227	24.0	0.0	
17.10.2026	46.47	41.76	4.71	472.10	471.17	0.20	467.33	467.34	0.00	-0.01	7.00	7.00	2.196	24.0	0.0	
18.10.2026	46.26	41.60	4.66	473.48	472.55	0.20	468.75	468.70	0.01	0.05	7.00	7.00	2.182	24.0	0.0	
19.10.2026	45.97	41.04	4.93	470.77	469.80	0.21	466.12	466.10	0.00	0.02	7.00	7.00	2.295	24.0	0.0	
20.10.2026	45.56	40.54	5.02	469.28	468.26	0.22	464.75	464.67	0.02	0.08	7.00	7.00	2.328	24.0	0.0	
21.10.2026	43.53	39.03	4.50	468.96	468.04	0.20	464.80	464.69	0.02	0.11	7.00	7.00	2.086	24.0	0.0	
22.10.2026	45.57	40.45	5.12	469.20	468.17	0.22	464.65	464.59	0.01	0.06	7.00	7.00	2.373	24.0	0.0	
23.10.2026	45.96	40.81	5.15	469.31	468.28	0.22	464.68	464.61	0.02	0.07	7.00	7.00	2.390	24.0	0.0	
24.10.2026	44.26	39.59	4.67	468.93	467.96	0.21	464.65	464.51	0.03	0.14	7.00	7.00	2.168	24.0	0.0	
25.10.2026	44.22	39.54	4.68	468.94	467.98	0.20	464.70	464.51	0.04	0.19	7.00	7.00	2.167	24.0	0.0	
26.10.2026	43.53	39.06	4.47	468.66	467.76	0.19	464.54	464.40	0.03	0.14	7.00	7.00	2.072	24.0	0.0	
27.10.2026	44.72	39.85	4.87	468.81	467.90	0.19	464.42	464.45	-0.01	-0.03	7.00	7.00	2.263	24.0	0.0	
28.10.2026	45.16	40.22	4.94	468.90	467.93	0.21	464.42	464.40	0.00	0.02	7.00	7.00	2.292	24.0	0.0	
29.10.2026	44.32	39.58	4.74	468.83	467.90	0.20	464.55	464.42	0.03	0.13	7.00	7.00	2.191	24.0	0.0	
30.10.2026	43.60	39.06	4.54	468.70	467.81	0.19	464.53	464.49	0.01	0.04	7.00	7.00	2.102	24.0	0.0	
31.10.2026	41.41	37.39	4.02	468.38	467.60	0.17	464.66	464.54	0.03	0.12	7.00	7.00	1.862	24.0	0.0	
Средние:	43.55	38.94	4.61	---	---	0.21	---	---	0.02	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13344.11	13315.89	---	13220.79	13217.92	---	2.87	---	---	63.344	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	321394.07	320923.60	317023.68	317708.81	-685.13	2377.562	26890.0	0.0
31.10.2026	334738.18	334239.49	330244.47	330926.73	-682.26	2440.906	27634.0	0.0
Итого:	13344.11	13315.89	13220.79	13217.92	2.87	63.344	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 373693

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 21555г

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	22.53	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
02.10.2026	21.49	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
03.10.2026	22.32	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
04.10.2026	22.17	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
05.10.2026	20.52	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
06.10.2026	21.28	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
07.10.2026	22.95	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
08.10.2026	23.41	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
09.10.2026	24.20	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
10.10.2026	24.98	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
11.10.2026	25.96	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
12.10.2026	26.13	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
13.10.2026	26.67	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
14.10.2026	26.61	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
15.10.2026	26.91	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
16.10.2026	27.66	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
17.10.2026	27.78	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
18.10.2026	27.98	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
19.10.2026	24.97	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
20.10.2026	24.23	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
21.10.2026	24.27	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
22.10.2026	24.79	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
23.10.2026	25.18	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
24.10.2026	25.26	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
25.10.2026	25.46	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
26.10.2026	25.32	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
27.10.2026	24.97	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
28.10.2026	24.98	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
29.10.2026	24.81	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
30.10.2026	24.78	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
31.10.2026	24.71	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	24.69	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	154.49	151.99	8.655	26890.0	0.0
31.10.2026	154.49	151.99	8.655	27634.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации