Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 414767	КТС-Б SN 31896г
Обратка:	ПРЭМ SN 414576	КТС-Б SN 31896х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	20.32	20.49	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.10.2026	43.21	38.27	4.94	235.31	236.14	-0.35	233.24	234.51	-0.54	-1.27	7.00	7.00	1.158	24.0	0.0	*
03.10.2026	41.74	37.46	4.28	430.26	432.59	-0.54	426.76	429.73	-0.69	-2.97	7.00	7.00	1.823	24.0	0.0	
04.10.2026	39.30	35.48	3.82	419.06	421.25	-0.52	416.02	418.81	-0.67	-2.79	7.00	7.00	1.583	24.0	0.0	
05.10.2026	36.97	33.80	3.17	287.63	289.12	-0.52	285.83	287.55	-0.60	-1.72	7.00	7.00	0.970	24.0	0.0	*
06.10.2026	39.93	35.82	4.11	215.94	216.90	-0.44	214.36	215.54	-0.55	-1.18	7.00	7.00	0.982	24.0	0.0	*
07.10.2026	44.54	39.43	5.11	414.43	416.51	-0.50	410.57	413.49	-0.71	-2.92	7.00	7.00	2.094	24.0	0.0	
08.10.2026	45.77	40.45	5.32	399.49	401.56	-0.52	395.54	398.53	-0.75	-2.99	7.00	7.00	2.102	24.0	0.0	
09.10.2026	43.69	38.88	4.81	388.38	390.44	-0.53	384.91	387.69	-0.72	-2.78	7.00	7.00	1.847	24.0	0.0	
10.10.2026	46.02	40.75	5.27	387.56	389.65	-0.54	383.72	386.61	-0.75	-2.89	7.00	7.00	2.019	24.0	0.0	
11.10.2026	46.95	41.62	5.33	386.46	388.57	-0.54	382.48	385.43	-0.77	-2.95	7.00	7.00	2.037	24.0	0.0	
12.10.2026	46.88	41.64	5.24	387.60	389.77	-0.56	383.58	386.64	-0.79	-3.06	7.00	7.00	2.007	24.0	0.0	
13.10.2026	44.77	40.30	4.47	396.55	398.86	-0.58	392.84	395.88	-0.77	-3.04	7.00	7.00	1.754	24.0	0.0	
14.10.2026	44.55	39.52	5.03	260.98	262.08	-0.42	258.57	260.15	-0.61	-1.58	7.00	7.00	1.303	24.0	0.0	
15.10.2026	45.36	37.83	7.53	127.12	127.60	-0.38	125.92	126.72	-0.63	-0.80	7.00	7.00	0.946	24.0	0.0	
16.10.2026	46.58	38.64	7.94	127.97	128.46	-0.38	126.72	127.50	-0.61	-0.78	7.00	7.00	1.004	24.0	0.0	
17.10.2026	46.41	38.57	7.84	130.35	130.85	-0.38	129.04	129.89	-0.66	-0.85	7.00	7.00	1.011	24.0	0.0	
18.10.2026	46.22	38.49	7.73	131.57	132.09	-0.39	130.27	131.13	-0.66	-0.86	7.00	7.00	1.003	24.0	0.0	
19.10.2026	45.93	37.30	8.63	129.99	130.13	-0.11	128.73	129.34	-0.47	-0.61	7.00	7.00	1.107	24.0	0.0	
20.10.2026	45.52	35.86	9.66	129.64	129.33	0.24	128.41	128.61	-0.16	-0.20	7.00	7.00	1.238	24.0	0.0	
21.10.2026	43.52	33.43	10.09	129.78	130.15	-0.28	128.65	129.43	-0.60	-0.78	7.00	7.00	1.295	24.0	0.0	
22.10.2026	45.48	34.02	11.46	130.01	130.35	-0.26	128.78	129.63	-0.66	-0.85	7.00	7.00	1.471	24.0	0.0	
23.10.2026	45.91	34.16	11.75	130.20	130.53	-0.25	128.90	129.81	-0.70	-0.91	7.00	7.00	1.512	24.0	0.0	
24.10.2026	44.22	33.36	10.86	130.14	130.52	-0.29	128.94	129.80	-0.66	-0.86	7.00	7.00	1.398	24.0	0.0	
25.10.2026	44.17	33.35	10.82	130.15	130.53	-0.29	128.95	129.81	-0.66	-0.86	7.00	7.00	1.390	24.0	0.0	
26.10.2026	43.52	33.13	10.39	130.09	130.49	-0.31	128.94	129.77	-0.64	-0.83	7.00	7.00	1.336	24.0	0.0	
27.10.2026	44.64	33.42	11.22	130.16	130.52	-0.28	128.96	129.80	-0.65	-0.84	7.00	7.00	1.444	24.0	0.0	
28.10.2026	45.13	33.75	11.38	130.18	130.54	-0.28	128.98	129.82	-0.65	-0.84	7.00	7.00	1.464	24.0	0.0	
29.10.2026	44.26	33.34	10.92	130.13	130.52	-0.30	128.93	129.80	-0.67	-0.87	7.00	7.00	1.406	24.0	0.0	
30.10.2026	43.59	33.04	10.55	130.08	130.48	-0.31	128.93	129.79	-0.66	-0.86	7.00	7.00	1.355	24.0	0.0	
31.10.2026	41.38	31.98	9.40	129.91	130.36	-0.35	128.89	129.71	-0.63	-0.82	7.00	7.00	1.209	24.0	0.0	
Средние:	43.43	36.05	7.38	---	---	-0.36	---	---	-0.62	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6817.12	6846.89	---	6755.36	6800.92	---	-45.56	---	---	43.268	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	179441.20	179214.43	177040.20	177677.22	-637.02	1827.026	27346.0	842.0
31.10.2026	186258.32	186061.32	183795.56	184478.14	-682.58	1870.294	28090.0	842.0
Итого:	6817.12	6846.89	6755.36	6800.92	-45.56	43.268	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.10.2026	64.34	49.71	42.18	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.10.2026	63.20	49.13	42.02	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.10.2026	60.72	49.04	41.76	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.10.2026	58.66	50.21	41.51	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.10.2026	57.05	49.02	41.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.10.2026	59.14	49.95	41.56	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.10.2026	62.03	49.81	41.73	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.10.2026	62.91	48.88	41.79	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.10.2026	62.63	48.90	41.81	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.10.2026	63.29	48.56	41.84	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.10.2026	63.92	49.44	41.75	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.10.2026	64.02	49.08	41.78	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.10.2026	63.24	49.40	41.67	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.10.2026	63.05	48.43	41.75	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.10.2026	63.14	49.88	41.65	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.10.2026	63.78	48.56	41.74	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.10.2026	63.53	48.78	41.66	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.10.2026	63.26	48.84	41.57	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.10.2026	62.69	49.59	41.62	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.10.2026	63.33	48.95	41.76	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.10.2026	63.78	49.27	41.70	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.10.2026	63.30	48.24	41.74	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.10.2026	63.33	48.53	41.63	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.10.2026	63.85	48.98	41.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.10.2026	63.66	49.36	41.50	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.10.2026	63.97	48.95	41.62	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.10.2026	63.78	49.25	41.51	7.00	7.00	0.0	24.0	*
28.10.2026	63.76	49.07	41.51	7.00	7.00	0.0	24.0	*
29.10.2026	63.89	48.76	41.47	7.00	7.00	0.0	24.0	*
30.10.2026	63.13	48.85	41.45	7.00	7.00	0.0	24.0	*
31.10.2026	59.19	50.33	41.24	7.00	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	62.70	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	---	1523.74	1291.71	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2026	50513.27	43927.64	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	28188.0
31.10.2026	52037.01	45219.35	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	28932.0
Итого:	1523.74	1291.71	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____