Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	39.23	35.08	4.15	191.61	190.76	0.44	190.16	189.61	0.29	0.55	0.90	0.50	0.807	24.0	0.0	*
02.10.2026	45.90	40.18	5.72	305.24	307.25	-0.66	302.15	304.84	-0.89	-2.69	0.90	0.50	1.728	24.0	0.0	
03.10.2026	46.85	40.73	6.12	294.19	296.32	-0.72	291.11	293.96	-0.97	-2.85	0.90	0.50	1.777	24.0	0.0	
04.10.2026	46.89	40.79	6.10	291.94	294.13	-0.75	288.86	291.74	-0.99	-2.88	0.90	0.50	1.759	24.0	0.0	
05.10.2026	46.27	40.32	5.95	290.59	292.87	-0.78	287.61	290.54	-1.01	-2.93	0.90	0.50	1.708	24.0	0.0	
06.10.2026	47.19	40.62	6.57	293.44	295.60	-0.73	290.32	293.21	-0.99	-2.89	0.90	0.50	1.905	24.0	0.0	
07.10.2026	44.51	38.69	5.82	300.30	302.98	-0.89	297.42	300.78	-1.12	-3.36	0.90	0.50	1.730	24.0	0.0	
08.10.2026	40.98	36.24	4.74	301.45	304.63	-1.05	299.00	302.66	-1.22	-3.66	0.90	0.50	1.414	24.0	0.0	
09.10.2026	42.18	36.98	5.20	305.73	308.45	-0.89	303.15	306.40	-1.07	-3.25	0.90	0.50	1.574	24.0	0.0	
10.10.2026	39.25	35.02	4.23	304.55	307.41	-0.93	302.28	305.55	-1.08	-3.27	0.90	0.50	1.278	24.0	0.0	
11.10.2026	38.51	34.53	3.98	303.61	306.46	-0.93	301.46	304.68	-1.06	-3.22	0.90	0.50	1.200	24.0	0.0	
12.10.2026	38.99	34.85	4.14	302.75	305.58	-0.93	300.50	303.80	-1.09	-3.30	0.90	0.50	1.243	24.0	0.0	
13.10.2026	37.02	33.49	3.53	301.51	304.41	-0.96	299.51	302.74	-1.07	-3.23	0.90	0.50	1.059	24.0	0.0	
14.10.2026	35.90	32.58	3.32	300.50	303.38	-0.95	298.61	301.81	-1.07	-3.20	0.90	0.50	0.992	24.0	0.0	
15.10.2026	34.41	31.61	2.80	299.40	302.35	-0.98	297.70	300.86	-1.06	-3.16	0.90	0.50	0.836	24.0	0.0	
16.10.2026	33.65	31.12	2.53	296.67	299.85	-1.07	295.06	298.45	-1.14	-3.39	0.90	0.50	0.750	24.0	0.0	
17.10.2026	34.47	31.66	2.81	297.51	300.49	-1.00	295.77	299.00	-1.09	-3.23	0.90	0.50	0.832	24.0	0.0	
18.10.2026	34.03	31.34	2.69	296.67	299.66	-1.00	294.99	298.20	-1.08	-3.21	0.90	0.50	0.792	24.0	0.0	
19.10.2026	43.13	37.45	5.68	296.45	299.03	-0.87	293.78	296.99	-1.09	-3.21	0.90	0.50	1.665	24.0	0.0	
20.10.2026	45.72	39.33	6.39	296.22	298.81	-0.87	293.23	296.59	-1.14	-3.36	0.90	0.50	1.872	24.0	0.0	
21.10.2026	43.79	38.08	5.71	295.82	298.61	-0.94	293.10	296.52	-1.16	-3.42	0.90	0.50	1.671	24.0	0.0	
22.10.2026	45.60	39.13	6.47	295.15	297.79	-0.89	292.16	295.60	-1.17	-3.44	0.90	0.50	1.889	24.0	0.0	
23.10.2026	46.10	39.55	6.55	294.99	297.59	-0.88	291.95	295.29	-1.14	-3.34	0.90	0.50	1.914	24.0	0.0	
24.10.2026	44.43	38.45	5.98	294.53	297.21	-0.91	291.73	295.05	-1.13	-3.32	0.90	0.50	1.741	24.0	0.0	
25.10.2026	44.41	38.45	5.96	294.23	296.90	-0.90	291.43	294.74	-1.13	-3.31	0.90	0.50	1.732	24.0	0.0	
26.10.2026	43.81	38.10	5.71	293.73	296.50	-0.94	291.00	294.40	-1.16	-3.40	0.90	0.50	1.660	24.0	0.0	
27.10.2026	44.81	38.59	6.22	293.18	296.01	-0.96	290.38	293.89	-1.20	-3.51	0.90	0.50	1.803	24.0	0.0	
28.10.2026	44.89	38.12	6.77	241.07	243.47	-0.99	238.74	241.75	-1.25	-3.01	0.90	0.50	1.614	24.0	0.0	
29.10.2026	44.38	37.78	6.60	259.36	261.92	-0.98	256.90	260.08	-1.23	-3.18	0.90	0.50	1.693	24.0	0.0	
30.10.2026	44.70	37.93	6.77	258.06	260.57	-0.97	255.59	258.72	-1.22	-3.13	0.90	0.50	1.727	24.0	0.0	
31.10.2026	44.06	37.56	6.50	257.23	259.79	-0.99	254.87	257.99	-1.22	-3.12	0.90	0.50	1.654	24.0	0.0	
Средние:	42.13	36.91	5.22	---	---	-0.87	---	---	-1.06	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8947.68	9026.78	---	8870.52	8966.44	---	-95.92	---	---	46.019	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	202670.69	205661.91	199917.05	203898.14	-3981.09	2211.701	34940.0	1171.0
31.10.2026	211618.37	214688.69	208787.57	212864.58	-4077.01	2257.720	35684.0	1171.0
Итого:	8947.68	9026.78	8870.52	8966.44	-95.92	46.019	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	47.81	16.33	31.48	9.87	0.33	9.76	0.33	9.43	0.60	7.00	0.413	0.110	24.0	0.0	*
02.10.2026	48.86	16.61	32.25	10.91	0.33	10.78	0.33	10.45	0.60	7.00	0.469	0.123	24.0	0.0	*
03.10.2026	49.15	16.11	33.04	13.15	0.33	12.99	0.33	12.66	0.60	7.00	0.569	0.142	24.0	0.0	*
04.10.2026	48.35	16.04	32.31	14.89	0.33	14.72	0.33	14.39	0.60	7.00	0.633	0.161	24.0	0.0	*
05.10.2026	46.40	15.99	30.41	12.07	0.33	11.94	0.33	11.61	0.60	7.00	0.491	0.128	24.0	0.0	*
06.10.2026	47.34	15.58	31.76	13.11	0.33	12.96	0.33	12.63	0.60	7.00	0.543	0.138	24.0	0.0	*
07.10.2026	51.08	44.28	6.80	18.56	7.41	18.34	7.41	10.93	0.60	7.00	0.552	0.356	24.0	0.0	*
08.10.2026	53.28	44.72	8.56	22.94	11.83	22.64	11.83	10.81	0.60	7.00	0.623	0.442	24.0	0.0	
09.10.2026	52.25	43.84	8.41	21.44	11.92	21.17	11.92	9.25	0.60	7.00	0.534	0.367	24.0	0.0	
10.10.2026	53.28	44.31	8.97	22.38	11.88	22.09	11.88	10.21	0.60	7.00	0.598	0.412	24.0	0.0	
11.10.2026	54.46	45.09	9.37	23.58	11.77	23.24	11.72	11.52	0.60	7.00	0.680	0.478	24.0	0.0	
12.10.2026	54.09	44.64	9.45	21.78	11.60	21.48	11.59	9.89	0.60	7.00	0.593	0.403	24.0	0.0	
13.10.2026	51.36	40.57	10.79	14.70	5.56	14.50	5.56	8.94	0.60	7.00	0.471	0.208	24.0	0.0	
14.10.2026	49.82	19.75	30.07	12.08	0.83	11.94	0.83	11.11	0.60	7.00	0.522	0.166	24.0	0.0	*
15.10.2026	51.91	42.46	9.45	15.13	5.48	14.93	5.48	9.45	0.60	7.00	0.493	0.291	24.0	0.0	*
16.10.2026	53.69	43.32	10.37	19.81	9.19	19.56	9.19	10.37	0.60	7.00	0.598	0.405	24.0	0.0	
17.10.2026	52.93	42.52	10.41	19.09	9.26	18.84	9.26	9.58	0.60	7.00	0.555	0.370	24.0	0.0	
18.10.2026	53.80	43.52	10.28	22.28	9.02	21.95	9.02	12.93	0.60	7.00	0.724	0.514	24.0	0.0	
19.10.2026	51.56	41.59	9.97	18.93	8.92	18.67	8.92	9.75	0.60	7.00	0.539	0.368	24.0	0.0	
20.10.2026	51.67	41.68	9.99	18.95	8.78	18.72	8.78	9.94	0.60	7.00	0.550	0.374	24.0	0.0	
21.10.2026	52.29	41.79	10.50	19.39	8.62	19.14	8.62	10.52	0.60	7.00	0.587	0.400	24.0	0.0	
22.10.2026	50.78	40.39	10.39	18.39	8.02	18.20	8.02	10.18	0.60	7.00	0.546	0.373	24.0	0.0	
23.10.2026	51.28	40.33	10.95	18.69	7.96	18.46	7.96	10.50	0.60	7.00	0.570	0.382	24.0	0.0	
24.10.2026	51.75	40.84	10.91	18.99	8.08	18.77	8.08	10.69	0.60	7.00	0.588	0.398	24.0	0.0	
25.10.2026	51.86	40.64	11.22	19.85	7.84	19.60	7.84	11.76	0.60	7.00	0.636	0.439	24.0	0.0	
26.10.2026	52.35	41.11	11.24	19.31	7.74	19.06	7.74	11.32	0.60	7.00	0.618	0.422	24.0	0.0	
27.10.2026	52.08	40.54	11.54	19.60	7.66	19.36	7.66	11.70	0.60	7.00	0.639	0.433	24.0	0.0	
28.10.2026	52.10	40.35	11.75	18.24	7.71	18.02	7.71	10.31	0.60	7.00	0.574	0.378	24.0	0.0	
29.10.2026	52.28	40.61	11.67	18.32	7.69	18.10	7.69	10.41	0.60	7.00	0.581	0.386	24.0	0.0	
30.10.2026	52.14	40.60	11.54	18.03	7.67	17.81	7.67	10.14	0.60	7.00	0.564	0.372	24.0	0.0	
31.10.2026	52.47	40.59	11.88	18.70	7.70	18.46	7.70	10.76	0.60	7.00	0.601	0.398	24.0	0.0	
Средние:	51.43	36.35	15.09	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	553.16	212.12	546.20	212.06	334.14	---	---	17.654	10.337	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2026	32061.01	18689.52	31511.14	18509.16	13001.98	740.784	495.870	33390.0	2721.0
31.10.2026	32614.17	18901.64	32057.34	18721.22	13336.12	758.438	506.207	34134.0	2721.0
Итого:	553.16	212.12	546.20	212.06	334.14	17.654	10.337	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____