Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	28.59	22.59	6.00	30.67	0.81	189.71	30.52	0.81	189.66	29.71	6.50	5.00	0.193	24.0	0.0	*
02.10.2026	43.55	43.89	-0.34	87.01	61.90	33.73	86.20	61.35	33.68	24.85	6.50	5.00	0.371	24.0	0.0	*
03.10.2026	45.03	44.11	0.92	189.28	170.53	10.42	187.52	168.99	10.40	18.53	6.50	5.00	0.176	24.0	0.0	
04.10.2026	45.87	44.92	0.95	188.99	170.20	10.46	187.11	168.57	10.43	18.54	6.50	5.00	0.184	24.0	0.0	
05.10.2026	44.62	38.73	5.89	339.68	329.17	3.14	336.50	326.85	2.91	9.65	6.50	5.00	1.966	24.0	0.0	
06.10.2026	46.22	39.00	7.22	402.46	395.99	1.62	398.41	393.16	1.33	5.25	6.50	5.00	2.885	24.0	0.0	
07.10.2026	42.80	36.74	6.06	401.71	395.69	1.51	398.24	393.17	1.28	5.07	6.50	5.00	2.421	24.0	0.0	
08.10.2026	39.15	34.54	4.61	415.55	411.16	1.06	412.55	408.84	0.90	3.71	6.50	5.00	1.909	24.0	0.0	
09.10.2026	40.37	35.23	5.14	402.90	397.68	1.30	399.82	395.35	1.12	4.47	6.50	5.00	2.061	24.0	0.0	
10.10.2026	37.57	33.43	4.14	402.87	397.36	1.38	400.20	395.29	1.23	4.91	6.50	5.00	1.665	24.0	0.0	
11.10.2026	37.13	33.09	4.04	402.62	396.91	1.43	400.04	394.89	1.30	5.15	6.50	5.00	1.625	24.0	0.0	
12.10.2026	38.91	34.46	4.45	402.54	396.68	1.47	399.71	394.50	1.31	5.21	6.50	5.00	1.788	24.0	0.0	
13.10.2026	38.91	34.53	4.38	399.60	393.52	1.53	396.79	391.34	1.38	5.45	6.50	5.00	1.749	24.0	0.0	
14.10.2026	38.51	34.30	4.21	399.45	393.43	1.52	396.70	391.29	1.37	5.41	6.50	5.00	1.676	24.0	0.0	
15.10.2026	35.08	31.95	3.13	397.02	391.01	1.53	394.74	389.19	1.42	5.55	6.50	5.00	1.240	24.0	0.0	
16.10.2026	33.98	31.20	2.78	397.53	391.60	1.50	395.42	389.82	1.43	5.60	6.50	5.00	1.103	24.0	0.0	
17.10.2026	34.85	31.87	2.98	400.25	394.47	1.45	397.96	392.61	1.35	5.35	6.50	5.00	1.195	24.0	0.0	
18.10.2026	34.31	31.48	2.83	403.58	398.10	1.37	401.36	396.25	1.28	5.11	6.50	5.00	1.143	24.0	0.0	
19.10.2026	43.38	37.71	5.67	408.72	403.01	1.41	405.11	400.30	1.19	4.81	6.50	5.00	2.303	24.0	0.0	
20.10.2026	44.27	40.29	3.98	151.19	129.98	15.09	149.80	128.98	14.94	20.82	6.50	5.00	0.914	24.0	0.0	*
21.10.2026	43.17	38.38	4.79	297.42	285.76	4.00	294.80	283.78	3.81	11.02	6.50	5.00	1.631	24.0	0.0	*
22.10.2026	45.40	39.87	5.53	477.49	477.49	0.00	472.86	473.91	-0.22	-1.05	6.50	5.00	2.627	24.0	0.0	
23.10.2026	45.89	39.73	6.16	427.08	423.20	0.91	422.86	420.05	0.67	2.81	6.50	5.00	2.614	24.0	0.0	
24.10.2026	43.60	38.41	5.19	225.16	211.05	6.47	223.14	209.57	6.27	13.57	6.50	5.00	1.370	24.0	0.0	*
25.10.2026	44.61	38.71	5.90	420.06	415.04	1.20	416.15	412.11	0.98	4.04	6.50	5.00	2.462	24.0	0.0	
26.10.2026	44.09	38.44	5.65	419.33	414.22	1.23	415.52	411.33	1.01	4.19	6.50	5.00	2.354	24.0	0.0	
27.10.2026	44.99	38.94	6.05	417.53	412.05	1.32	413.55	409.11	1.08	4.44	6.50	5.00	2.507	24.0	0.0	
28.10.2026	45.91	39.66	6.25	417.06	411.59	1.32	412.93	408.53	1.07	4.40	6.50	5.00	2.587	24.0	0.0	
29.10.2026	44.95	39.04	5.91	416.22	410.77	1.32	412.29	407.83	1.09	4.46	6.50	5.00	2.443	24.0	0.0	
30.10.2026	45.26	39.19	6.07	414.66	409.09	1.35	410.66	406.14	1.11	4.52	6.50	5.00	2.500	24.0	0.0	
31.10.2026	44.68	38.83	5.85	413.47	407.86	1.37	409.58	404.94	1.14	4.64	6.50	5.00	2.401	24.0	0.0	
Средние:	41.47	36.88	4.59	---	---	9.78	---	---	9.61	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	10969.10	10697.32	---	10879.04	10628.85	---	250.19	---	---	54.063	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	214972.18	179224.74	189659.99	177416.96	12243.03	1569.676	16499.0	1153.0
31.10.2026	225941.28	189922.06	200539.03	188045.81	12493.22	1623.739	17243.0	1153.0
Итого:	10969.10	10697.32	10879.04	10628.85	250.19	54.063	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.10.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.10.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.10.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.10.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.10.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.10.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.10.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.10.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.10.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.10.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.10.2026	0.00	0.20	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.10.2026	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.10.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.10.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.10.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.10.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.10.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
31.10.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	1.96	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2026	0.00	1978.66	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	17649.0
31.10.2026	0.00	1980.62	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	18393.0
Итого:	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____