Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	64.41	49.59	14.82	233.57	226.97	2.87	229.17	224.34	2.13	4.83	7.00	6.00	3.399	24.0	0.0	*
02.10.2026	66.00	49.27	16.73	218.38	213.86	2.09	214.07	211.44	1.24	2.63	7.00	6.00	3.579	24.0	0.0	
03.10.2026	67.15	51.22	15.93	248.24	243.46	1.94	243.20	240.48	1.12	2.72	7.00	6.00	3.877	24.0	0.0	
04.10.2026	66.64	50.46	16.18	241.25	235.78	2.29	236.39	232.98	1.45	3.41	7.00	6.00	3.824	24.0	0.0	
05.10.2026	62.59	47.69	14.90	197.61	194.62	1.52	193.98	192.51	0.76	1.47	7.00	6.00	2.878	24.0	0.0	*
06.10.2026	62.96	47.99	14.97	321.65	314.74	2.17	315.83	311.32	1.44	4.51	7.00	6.00	4.728	24.0	0.0	
07.10.2026	62.32	49.11	13.21	398.63	391.74	1.74	391.56	387.30	1.09	4.26	7.00	6.00	5.176	24.0	0.0	
08.10.2026	66.32	53.17	13.15	445.43	437.45	1.81	436.59	431.69	1.13	4.90	7.00	6.00	5.747	24.0	0.0	
09.10.2026	65.97	49.66	16.31	314.00	307.79	2.00	307.81	304.24	1.17	3.57	7.00	6.00	5.019	24.0	0.0	
10.10.2026	65.67	49.26	16.41	303.99	297.96	2.00	298.05	294.58	1.17	3.47	7.00	6.00	4.890	24.0	0.0	
11.10.2026	64.99	47.75	17.24	267.43	262.00	2.05	262.30	259.22	1.18	3.08	7.00	6.00	4.525	24.0	0.0	
12.10.2026	66.33	41.69	24.64	158.08	154.28	2.43	154.94	153.00	1.26	1.94	7.00	6.00	3.817	24.0	0.0	
13.10.2026	66.49	40.95	25.54	149.65	146.01	2.46	146.65	144.87	1.22	1.78	7.00	6.00	3.742	24.0	0.0	
14.10.2026	65.39	40.54	24.85	152.05	148.56	2.32	149.11	147.44	1.13	1.67	7.00	6.00	3.702	24.0	0.0	
15.10.2026	66.46	42.41	24.05	165.60	161.81	2.32	162.30	160.46	1.14	1.84	7.00	6.00	3.902	24.0	0.0	
16.10.2026	67.29	44.89	22.40	187.24	183.05	2.26	183.41	181.32	1.15	2.09	7.00	6.00	4.107	24.0	0.0	
17.10.2026	66.58	45.10	21.48	196.01	191.71	2.22	192.07	189.86	1.16	2.21	7.00	6.00	4.124	24.0	0.0	
18.10.2026	65.26	44.08	21.18	193.38	189.20	2.19	189.67	187.47	1.17	2.20	7.00	6.00	4.015	24.0	0.0	
19.10.2026	66.04	41.98	24.06	168.52	164.70	2.29	165.20	163.34	1.13	1.86	7.00	6.00	3.972	24.0	0.0	
20.10.2026	67.14	41.98	25.16	168.07	164.15	2.36	164.66	162.82	1.12	1.84	7.00	6.00	4.142	24.0	0.0	
21.10.2026	66.40	42.37	24.03	177.36	173.27	2.33	173.81	171.83	1.15	1.98	7.00	6.00	4.173	24.0	0.0	
22.10.2026	65.76	42.49	23.27	184.68	180.58	2.24	181.06	179.02	1.13	2.04	7.00	6.00	4.214	24.0	0.0	
23.10.2026	65.40	42.11	23.29	182.42	178.39	2.23	178.89	176.88	1.13	2.01	7.00	6.00	4.161	24.0	0.0	
24.10.2026	66.70	43.31	23.39	191.68	187.37	2.27	187.86	185.72	1.15	2.14	7.00	6.00	4.392	24.0	0.0	
25.10.2026	66.08	43.24	22.84	191.80	187.56	2.24	188.03	185.88	1.15	2.15	7.00	6.00	4.292	24.0	0.0	
26.10.2026	66.62	43.63	22.99	196.36	191.97	2.26	192.43	190.25	1.14	2.18	7.00	6.00	4.423	24.0	0.0	
27.10.2026	65.72	43.22	22.50	196.98	192.65	2.22	193.15	190.95	1.15	2.20	7.00	6.00	4.343	24.0	0.0	
28.10.2026	65.48	43.77	21.71	208.38	203.91	2.17	204.35	202.08	1.12	2.27	7.00	6.00	4.431	24.0	0.0	
29.10.2026	65.47	44.02	21.45	212.56	208.00	2.17	208.45	206.10	1.13	2.35	7.00	6.00	4.468	24.0	0.0	
30.10.2026	65.47	43.78	21.69	209.33	204.86	2.16	205.26	203.01	1.10	2.25	7.00	6.00	4.449	24.0	0.0	
31.10.2026	65.19	43.81	21.38	210.29	205.84	2.14	206.24	203.99	1.10	2.25	7.00	6.00	4.408	24.0	0.0	
Средние:	65.69	45.31	20.38	---	---	2.19	---	---	1.19	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6890.62	6744.24	---	6756.49	6676.39	---	80.10	---	---	130.919	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	160.05	146.82	158.21	145.64	12.57	1.356	1068.0	0.0
31.10.2026	7050.67	6891.06	6914.70	6822.03	92.67	132.275	1812.0	0.0
Итого:	6890.62	6744.24	6756.49	6676.39	80.10	130.919	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	60.04	54.01	6.03	136.45	125.62	134.19	123.90	10.28	6.00	5.00	1.315	0.497	24.0	0.0	
02.10.2026	59.98	53.80	6.18	135.71	125.03	133.46	123.34	10.13	6.00	5.00	1.319	0.482	24.0	0.0	
03.10.2026	59.35	53.07	6.28	134.30	124.15	132.13	122.51	9.62	6.00	5.00	1.293	0.461	24.0	0.0	
04.10.2026	58.07	52.26	5.81	137.44	122.78	135.30	121.21	14.09	6.00	5.00	1.454	0.632	24.0	0.0	
05.10.2026	49.94	45.75	4.19	132.22	122.03	130.60	120.78	9.82	6.00	5.00	0.946	0.346	24.0	0.0	
06.10.2026	55.56	49.87	5.69	135.38	120.80	133.43	119.38	14.05	6.00	5.00	1.390	0.622	24.0	0.0	
07.10.2026	54.00	48.74	5.26	135.46	120.46	133.62	119.11	14.51	6.00	5.00	1.339	0.630	24.0	0.0	
08.10.2026	57.59	51.78	5.81	132.14	120.83	130.11	119.31	10.80	6.00	5.00	1.262	0.496	24.0	0.0	
09.10.2026	58.26	52.38	5.88	131.27	120.99	129.22	119.44	9.78	6.00	5.00	1.224	0.459	24.0	0.0	
10.10.2026	57.74	52.05	5.69	131.72	120.84	129.69	119.30	10.39	6.00	5.00	1.229	0.477	24.0	0.0	
11.10.2026	56.09	50.95	5.14	136.48	120.41	134.49	118.94	15.55	6.00	5.00	1.407	0.685	24.0	0.0	
12.10.2026	58.09	52.38	5.71	132.46	121.34	130.40	119.78	10.62	6.00	5.00	1.249	0.494	24.0	0.0	
13.10.2026	58.28	52.70	5.58	132.95	121.55	130.87	119.97	10.90	6.00	5.00	1.252	0.503	24.0	0.0	
14.10.2026	57.27	51.85	5.42	132.55	120.97	130.54	119.45	11.09	6.00	5.00	1.228	0.505	24.0	0.0	
15.10.2026	57.95	52.49	5.46	133.37	120.86	131.30	119.30	12.01	6.00	5.00	1.288	0.556	24.0	0.0	
16.10.2026	58.32	52.82	5.50	132.82	120.52	130.73	118.95	11.78	6.00	5.00	1.283	0.553	24.0	0.0	
17.10.2026	57.71	52.34	5.37	130.47	119.74	128.46	118.20	10.26	6.00	5.00	1.177	0.469	24.0	0.0	
18.10.2026	55.74	50.61	5.13	134.89	118.87	132.94	117.43	15.50	6.00	5.00	1.390	0.662	24.0	0.0	
19.10.2026	57.76	52.06	5.70	133.50	120.35	131.44	118.82	12.61	6.00	5.00	1.344	0.590	24.0	0.0	
20.10.2026	58.52	52.56	5.96	133.48	120.17	131.37	118.61	12.75	6.00	5.00	1.391	0.600	24.0	0.0	
21.10.2026	57.94	52.18	5.76	132.77	119.62	130.71	118.09	12.62	6.00	5.00	1.349	0.581	24.0	0.0	
22.10.2026	57.29	51.67	5.62	126.81	116.05	124.89	114.60	10.29	6.00	5.00	1.183	0.472	24.0	0.0	
23.10.2026	56.81	51.34	5.47	125.45	113.30	123.57	111.90	11.67	6.00	5.00	1.219	0.536	24.0	0.0	
24.10.2026	57.81	51.93	5.88	131.12	117.89	129.09	116.40	12.69	6.00	5.00	1.356	0.589	24.0	0.0	
25.10.2026	56.90	51.44	5.46	135.31	117.03	133.28	115.58	17.70	6.00	5.00	1.550	0.795	24.0	0.0	
26.10.2026	57.89	52.00	5.89	130.95	117.81	128.92	116.32	12.60	6.00	5.00	1.354	0.586	24.0	0.0	
27.10.2026	56.95	51.29	5.66	131.92	117.93	129.94	116.48	13.46	6.00	5.00	1.359	0.608	24.0	0.0	
28.10.2026	56.38	50.73	5.65	132.87	118.05	130.91	116.62	14.29	6.00	5.00	1.394	0.646	24.0	0.0	
29.10.2026	56.33	50.87	5.46	133.04	117.78	131.08	116.35	14.73	6.00	5.00	1.392	0.664	24.0	0.0	*
30.10.2026	56.56	50.85	5.71	132.51	119.59	130.55	118.14	12.41	6.00	5.00	1.315	0.562	24.0	0.0	
31.10.2026	56.17	50.65	5.52	133.47	119.13	131.52	117.69	13.82	6.00	5.00	1.358	0.615	24.0	0.0	
Средние:	57.20	51.59	5.61	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4121.24	3722.46	4058.73	3675.89	382.84	---	---	40.611	17.372	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2026	3631.20	3367.51	3566.93	3318.96	247.97	35.832	12.342	1068.0	0.0
31.10.2026	7752.44	7089.97	7625.66	6994.86	630.80	76.443	29.713	1812.0	0.0
Итого:	4121.24	3722.46	4058.73	3675.89	382.84	40.611	17.372	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 33 (ТСЖ Мой Дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: Тепло

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	Qg	tхв	ВНР	ВОС	НС
01.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
02.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
03.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
04.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
05.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
06.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
07.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
08.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
09.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
10.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
11.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
12.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
13.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
14.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
15.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
16.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
17.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
18.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
19.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
20.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
21.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
22.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
23.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
24.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
25.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
26.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
27.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
28.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
29.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
30.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
31.10.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
01.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 33 (ТСЖ Мой Дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	tхв	ВНР	ВОС	НС
01.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
02.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
03.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
04.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
05.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
06.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
07.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
08.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
09.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
10.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
01.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.10.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____