Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	64.46	54.43	10.03	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
02.10.2026	66.04	51.98	14.06	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
03.10.2026	67.13	47.76	19.37	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
04.10.2026	66.50	47.66	18.84	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
05.10.2026	55.92	44.02	11.90	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
06.10.2026	61.22	36.47	24.75	19.68	19.51	0.87	19.32	19.35	-0.16	-0.03	7.00	7.00	0.476	15.0	9.0	*
07.10.2026	61.27	29.66	31.61	21.14	21.17	-0.14	20.82	21.09	-1.29	-0.27	7.00	7.00	0.657	24.0	0.0	*
08.10.2026	65.91	40.98	24.93	37.85	37.53	0.85	37.12	37.25	-0.35	-0.13	7.00	7.00	0.916	24.0	0.0	*
09.10.2026	66.00	52.43	13.57	166.71	164.63	1.26	163.45	162.48	0.60	0.97	7.00	7.00	2.213	24.0	0.0	
10.10.2026	65.69	55.05	10.64	292.06	288.63	1.18	286.37	284.55	0.64	1.82	7.00	7.00	3.045	24.0	0.0	
11.10.2026	64.97	55.43	9.54	310.50	307.51	0.97	304.54	303.15	0.46	1.39	7.00	7.00	2.903	24.0	0.0	
12.10.2026	66.49	56.18	10.31	294.83	292.12	0.92	288.96	287.89	0.37	1.07	7.00	7.00	2.981	24.0	0.0	
13.10.2026	66.61	55.57	11.04	264.31	262.07	0.85	259.02	258.33	0.27	0.69	7.00	7.00	2.854	24.0	0.0	
14.10.2026	65.47	54.93	10.54	267.14	265.01	0.80	261.98	261.30	0.26	0.68	7.00	7.00	2.755	24.0	0.0	
15.10.2026	66.28	53.99	12.29	149.30	148.29	0.68	146.37	146.24	0.09	0.13	7.00	7.00	1.795	24.0	0.0	
16.10.2026	66.86	36.72	30.14	30.02	30.11	-0.30	29.40	29.87	-1.59	-0.47	7.00	7.00	0.884	24.0	0.0	
17.10.2026	66.07	36.46	29.61	31.91	31.98	-0.22	31.22	31.74	-1.65	-0.52	7.00	7.00	0.922	24.0	0.0	
18.10.2026	64.66	36.32	28.34	34.57	34.61	-0.12	33.86	34.37	-1.49	-0.51	7.00	7.00	0.959	24.0	0.0	
19.10.2026	65.67	36.09	29.58	37.19	37.13	0.16	36.47	36.89	-1.15	-0.42	7.00	7.00	1.078	24.0	0.0	
20.10.2026	66.80	36.21	30.59	38.33	38.19	0.37	37.61	37.95	-0.90	-0.34	7.00	7.00	1.149	24.0	0.0	
21.10.2026	65.90	35.91	29.99	39.24	39.08	0.41	38.51	38.84	-0.85	-0.33	7.00	7.00	1.152	24.0	0.0	
22.10.2026	65.13	35.82	29.31	40.40	40.25	0.37	39.66	40.01	-0.88	-0.35	7.00	7.00	1.159	24.0	0.0	
23.10.2026	64.92	36.15	28.77	42.45	42.28	0.40	41.64	42.04	-0.96	-0.40	7.00	7.00	1.198	24.0	0.0	
24.10.2026	66.20	35.80	30.40	39.12	38.96	0.41	38.40	38.72	-0.83	-0.32	7.00	7.00	1.168	24.0	0.0	
25.10.2026	65.51	35.85	29.66	40.06	39.90	0.40	39.34	39.66	-0.81	-0.32	7.00	7.00	1.164	24.0	0.0	
26.10.2026	66.10	35.77	30.33	38.79	38.64	0.39	38.07	38.40	-0.86	-0.33	7.00	7.00	1.152	24.0	0.0	
27.10.2026	65.28	35.86	29.42	40.86	40.70	0.39	40.13	40.46	-0.82	-0.33	7.00	7.00	1.181	24.0	0.0	
28.10.2026	65.00	36.05	28.95	41.96	41.79	0.41	41.21	41.55	-0.82	-0.34	7.00	7.00	1.190	24.0	0.0	
29.10.2026	64.98	36.11	28.87	42.67	42.48	0.45	41.92	42.24	-0.76	-0.32	7.00	7.00	1.209	24.0	0.0	
30.10.2026	64.98	36.22	28.76	43.57	43.35	0.51	42.76	43.11	-0.82	-0.35	7.00	7.00	1.229	24.0	0.0	
31.10.2026	64.65	36.14	28.51	42.98	42.81	0.40	42.22	42.57	-0.83	-0.35	7.00	7.00	1.202	24.0	0.0	
Средние:	65.12	42.39	22.73	---	---	0.49	---	---	-0.58	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2447.64	2428.73	---	2400.37	2400.05	---	0.32	---	---	38.591	615.0	129.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	86623.63	85619.14	84685.84	84535.99	149.85	1583.900	18913.0	9275.0
31.10.2026	89071.27	88047.87	87086.21	86936.04	150.17	1622.491	19528.0	9404.0
Итого:	2447.64	2428.73	2400.37	2400.05	0.32	38.591	615.0	129.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.10.2026	---	---	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.10.2026	---	---	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.10.2026	---	---	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.10.2026	---	---	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.10.2026	---	---	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.10.2026	62.24	54.10	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.10.2026	---	---	---	---	---	---	
08.10.2026	---	---	---	---	---	---	
09.10.2026	---	---	---	---	---	---	
10.10.2026	---	---	---	---	---	---	
11.10.2026	---	---	---	---	---	---	
12.10.2026	---	---	---	---	---	---	
13.10.2026	---	---	---	---	---	---	
14.10.2026	---	---	---	---	---	---	
15.10.2026	---	---	---	---	---	---	
16.10.2026	---	---	---	---	---	---	
17.10.2026	---	---	---	---	---	---	
18.10.2026	---	---	---	---	---	---	
19.10.2026	---	---	---	---	---	---	
20.10.2026	---	---	---	---	---	---	
21.10.2026	---	---	---	---	---	---	
22.10.2026	---	---	---	---	---	---	
23.10.2026	---	---	---	---	---	---	
24.10.2026	---	---	---	---	---	---	
25.10.2026	---	---	---	---	---	---	
26.10.2026	---	---	---	---	---	---	
27.10.2026	---	---	---	---	---	---	
28.10.2026	---	---	---	---	---	---	
29.10.2026	---	---	---	---	---	---	
30.10.2026	---	---	---	---	---	---	
31.10.2026	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	62.24	54.10	---	---	0.0	144.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2026	52600.89	47068.88	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	28188.0
06.10.2026	52663.13	47122.98	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	28332.0
Итого:	62.24	54.10	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	144.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____