Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317723	КТСП-Н SN 11290г
Обратка:	ПРЭМ SN 318458	КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	36.86	33.64	3.22	301.04	296.49	1.52	299.02	294.86	1.40	4.16	0.90	0.50	0.963	24.0	0.0	
02.10.2026	46.54	39.72	6.82	217.91	214.03	1.80	215.63	212.36	1.53	3.27	0.90	0.50	1.470	24.0	0.0	
03.10.2026	47.51	40.27	7.24	212.43	208.56	1.84	210.10	206.90	1.53	3.20	0.90	0.50	1.519	24.0	0.0	
04.10.2026	47.54	40.36	7.18	211.08	207.21	1.85	208.79	205.56	1.56	3.23	0.90	0.50	1.497	24.0	0.0	
05.10.2026	46.93	39.91	7.02	210.36	206.44	1.88	208.17	204.80	1.63	3.37	0.90	0.50	1.461	24.0	0.0	
06.10.2026	47.83	40.42	7.41	209.12	205.20	1.89	206.86	203.57	1.60	3.29	0.90	0.50	1.531	24.0	0.0	
07.10.2026	45.06	38.62	6.44	207.29	203.37	1.91	205.29	201.90	1.67	3.39	0.90	0.50	1.320	24.0	0.0	
08.10.2026	41.43	36.11	5.32	206.51	202.62	1.90	204.76	201.36	1.67	3.40	0.90	0.50	1.090	24.0	0.0	
09.10.2026	42.71	36.72	5.99	206.08	202.24	1.88	204.26	200.91	1.65	3.35	0.90	0.50	1.224	24.0	0.0	
10.10.2026	39.69	34.73	4.96	205.45	201.71	1.84	203.88	200.50	1.67	3.38	0.90	0.50	1.011	24.0	0.0	
11.10.2026	38.94	34.24	4.70	204.92	201.18	1.84	203.47	199.98	1.73	3.49	0.90	0.50	0.955	24.0	0.0	
12.10.2026	39.43	34.58	4.85	204.58	200.78	1.87	203.05	199.58	1.72	3.47	0.90	0.50	0.986	24.0	0.0	
13.10.2026	37.41	33.26	4.15	204.01	200.33	1.82	202.61	199.29	1.65	3.32	0.90	0.50	0.839	24.0	0.0	
14.10.2026	36.29	32.40	3.89	203.89	200.11	1.87	202.62	199.14	1.73	3.48	0.90	0.50	0.789	24.0	0.0	
15.10.2026	34.75	31.44	3.31	204.19	200.44	1.85	202.99	199.47	1.75	3.52	0.90	0.50	0.668	24.0	0.0	
16.10.2026	33.99	30.90	3.09	204.08	200.30	1.87	202.94	199.34	1.79	3.60	0.90	0.50	0.626	24.0	0.0	
17.10.2026	34.83	31.47	3.36	203.53	199.68	1.91	202.30	198.72	1.79	3.58	0.90	0.50	0.682	24.0	0.0	
18.10.2026	34.37	31.18	3.19	203.41	199.59	1.90	202.20	198.63	1.78	3.57	0.90	0.50	0.646	24.0	0.0	
19.10.2026	43.75	37.31	6.44	203.59	199.28	2.14	201.70	197.92	1.89	3.78	0.90	0.50	1.297	24.0	0.0	
20.10.2026	46.30	39.20	7.10	203.59	199.29	2.13	201.49	197.85	1.82	3.64	0.90	0.50	1.428	24.0	0.0	
21.10.2026	44.32	37.97	6.35	203.41	199.14	2.12	201.51	197.75	1.88	3.76	0.90	0.50	1.279	24.0	0.0	
22.10.2026	46.22	39.00	7.22	203.03	198.84	2.09	200.95	197.41	1.78	3.54	0.90	0.50	1.449	24.0	0.0	
23.10.2026	46.70	39.41	7.29	203.05	198.75	2.14	200.94	197.31	1.82	3.63	0.90	0.50	1.465	24.0	0.0	
24.10.2026	44.98	38.31	6.67	202.66	198.51	2.07	200.70	197.07	1.83	3.63	0.90	0.50	1.335	24.0	0.0	
25.10.2026	44.96	38.29	6.67	202.42	198.20	2.11	200.50	196.76	1.88	3.74	0.90	0.50	1.335	24.0	0.0	
26.10.2026	44.35	37.91	6.44	202.13	198.06	2.03	200.26	196.66	1.81	3.60	0.90	0.50	1.286	24.0	0.0	
27.10.2026	45.42	38.40	7.02	201.63	197.42	2.11	199.62	196.00	1.83	3.62	0.90	0.50	1.395	24.0	0.0	
28.10.2026	45.54	37.86	7.68	165.87	162.46	2.08	164.20	161.35	1.75	2.85	0.90	0.50	1.260	24.0	0.0	
29.10.2026	44.99	37.57	7.42	178.49	174.62	2.19	176.81	173.42	1.94	3.39	0.90	0.50	1.312	24.0	0.0	
30.10.2026	45.32	37.72	7.60	177.82	173.90	2.23	176.08	172.70	1.94	3.38	0.90	0.50	1.336	24.0	0.0	
31.10.2026	44.66	37.34	7.32	177.57	173.74	2.18	175.91	172.54	1.93	3.37	0.90	0.50	1.287	24.0	0.0	
Средние:	42.57	36.65	5.91	---	---	1.96	---	---	1.74	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6345.14	6222.49	---	6289.61	6181.61	---	108.00	---	---	36.741	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	7719.86	7623.04	7656.43	7574.16	82.27	35.468	4212.0	0.0
31.10.2026	14065.00	13845.53	13946.04	13755.77	190.27	72.209	4956.0	0.0
Итого:	6345.14	6222.49	6289.61	6181.61	108.00	36.741	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	42.89	27.69	27.47	0.60	1.038	24.0	0.0	
02.10.2026	60.74	24.75	24.29	0.60	1.352	24.0	0.0	
03.10.2026	60.48	26.33	25.88	0.60	1.433	24.0	0.0	
04.10.2026	59.08	27.04	26.60	0.60	1.438	24.0	0.0	
05.10.2026	58.07	26.09	25.66	0.60	1.360	24.0	0.0	
06.10.2026	58.30	24.54	24.13	0.60	1.285	24.0	0.0	
07.10.2026	59.03	26.16	25.72	0.60	1.389	24.0	0.0	
08.10.2026	59.94	25.63	25.18	0.60	1.383	24.0	0.0	
09.10.2026	61.25	26.41	25.95	0.60	1.458	24.0	0.0	
10.10.2026	61.35	25.19	24.76	0.60	1.394	24.0	0.0	
11.10.2026	61.48	27.05	26.61	0.60	1.499	24.0	0.0	
12.10.2026	61.40	25.58	25.12	0.60	1.414	24.0	0.0	
13.10.2026	61.39	25.36	24.90	0.60	1.404	24.0	0.0	
14.10.2026	61.42	25.36	24.90	0.60	1.403	24.0	0.0	
15.10.2026	61.24	25.01	24.55	0.60	1.380	24.0	0.0	
16.10.2026	61.30	25.23	24.78	0.60	1.397	24.0	0.0	
17.10.2026	61.49	25.79	25.36	0.60	1.428	24.0	0.0	
18.10.2026	61.61	26.90	26.44	0.60	1.496	24.0	0.0	
19.10.2026	61.37	26.07	25.59	0.60	1.440	24.0	0.0	
20.10.2026	61.30	25.21	24.76	0.60	1.391	24.0	0.0	
21.10.2026	61.38	25.23	24.78	0.60	1.397	24.0	0.0	
22.10.2026	61.39	25.19	24.73	0.60	1.396	24.0	0.0	
23.10.2026	61.41	25.18	24.73	0.60	1.395	24.0	0.0	
24.10.2026	61.46	25.40	24.98	0.60	1.409	24.0	0.0	
25.10.2026	61.42	25.56	25.11	0.60	1.416	24.0	0.0	
26.10.2026	60.92	25.13	24.69	0.60	1.381	24.0	0.0	
27.10.2026	60.82	25.39	24.95	0.60	1.391	24.0	0.0	
28.10.2026	60.89	25.64	25.20	0.60	1.406	24.0	0.0	
29.10.2026	60.94	25.42	24.98	0.60	1.396	24.0	0.0	
30.10.2026	60.91	25.80	25.34	0.60	1.416	24.0	0.0	
31.10.2026	60.96	26.04	25.59	0.60	1.433	24.0	0.0	
Средние:	60.25	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	797.37	783.73	---	43.218	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	2310.73	2265.37	128.182	4212.0	0.0
31.10.2026	3108.10	3049.10	171.400	4956.0	0.0
Итого:	797.37	783.73	43.218	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____